

결재	담당	행정실장
	김선화	6월 4일

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황 (자체관리 ☒, 위탁관리 ☐)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	군서미래국제학교	점검일자	2025. 6. 4.		
교실수	47	담당자	김선화		
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(x)	개별교실	()개
	공기청정기	(50)개			
	기타	()개			

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까? (교체일자 :) * 교환(점검)일자 확인(프린터 1~2개월, 미디어필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
나. 공기정화장치 유형별 점검사항	예	아니오	해당 없음
2. 공기청정기			
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까? (청소일자 :) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소일시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재 (교환일자 :)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2025년 공기정화장치 유지관리 점검일지 [6월] 군서미래국제학교

점검일자: 2025. 6. 4.

교실명	가. 일반 점검사항(공통)						나. 공기정화장치 유형별 점검사항														미흡항목 개선조치 내용	비고
							(1) 환기설비							(2) 공기청정기								
	①	②	③	④	⑤	⑥	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	①	②	③	④	⑤	⑥			
109 영양사실	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
110 휴게실	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
101 도서관-1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
101 도서관-2	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
201 Art&Play	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
202 1-1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
203 1-2	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
207 중국어실1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
208 2-1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
209 2-2	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
210 3-1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
211 3-2	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
213 행정실	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
214 교장실	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
301 문학력교실	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
302 4-1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
303 4-2	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
306 5-1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
307 5-2	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
310 영어교실	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
311 6-1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
312 6-2	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
314 보건실	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
315 KSL	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
316 상담실	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
401 국어교실1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
402 역사/ 사회교실	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
403 수학교실1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
407 공통교실1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
408 공통교실2	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
409 진로교실	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
412 교무실-1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
413 교무실-2	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
414 음악실	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
415 국제언어1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
416 국제언어2	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
417 국제언어3	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
501 과학실-1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
501 과학실-2	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
502 과학/기술	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
503 기술실	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
507 정보실1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
508 정보실2	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		
509 공통교실5	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	음	음	음	음	음	음	음	○	○	○	○	○	○		

510 교사협의실	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	○	○	○	○	○	○		
512 교무실-1	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	○	○	○	○	○	○		
512 교무실-2	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	○	○	○	○	○	○		
515 공용교실3	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	○	○	○	○	○	○		
516 공용교실4	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	○	○	○	○	○	○		
517 미술실	○	○	○	○	해당없음	○	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	○	○	○	○	○	○		

1. 각 번호별 항목은 "공기정화장치 설치 및 유지관리 업무안내서 [별지서식]" 참고
2. 점검결과, 적정인 경우 ○, 미흡하나 개선조치한 경우 △, 미흡하며 개선하지 못한 경우 x
3. 매월 1장씩 출력 및 편철하여 관리
4. 하늘색 음영부(가_1,2,3,5,6)는 학교에서 작성 필요

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 ☐, 위탁관리 ☒)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	경수미래재단	점검일자	2025. 6. 8
교실수	31	담당자	김 형 준 (서명)
설비현황	공기청정기	세이브워터 (31)개	

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자 :) * 교환(점검)일자 확인(프리필터 1-2개월, 미디움필터 3-6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. 공기청정기	예	아니오	해당 없음
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 : 6.5) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

학교 공기정화장치의 설치 및 관리현황(자체관리 □, 위탁관리 ■)

1. 공기정화장치 설치 현황

학교명	군서미래국제학교	점검일자	2025. 6. 12.		
교실수	31	담당자	정영화		
설비현황	기계환기설비	중앙공조	(x)	개별교실	()개
	공기청정기	(18)개			
	기타	()개			

2. 공기정화장치 점검결과(매월)

가. 일반 점검사항(공통)	예	아니오	해당 없음
① 주기적으로 환기를 실시하고 있습니까? * 공기청정기 가동시, 주기적으로 외기에 접한 교실창문 또는 복도창문을 개방하여 이산화탄소 농도를 조절(외기 농도가 '나쁨' 이상인 경우 복도창문만 개방)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 매주 최소 1회 이상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등을 실시하고 있습니까? * 학교 시설 특성상 진공청소기 또는 물걸레 청소 등이 어려운 경우 정기적으로 먼지 제거를 위한 조치 실시	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 학생 및 교직원의 경우 실내에서 실내화를 착용하고 있습니까?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 일정에 맞추어 필터를 교환 또는 점검하였습니까?(교체일자: 6.12.694) * 교환(점검)일자 확인(프린터 1~2개월, 미디움필터 3~6개월), 필터방향 및 적정 풍량(소음 등) 확인 * 필터 오염도가 심각한 경우, 필터 교환주기와 관계없이 교체 또는 청소	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 창문형 방진필터를 사용하는 경우, 필터의 청결을 유지하고 있습니까? * 사용하는 경우, 청결을 유지하며, 창문틀 등의 청소 필요	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
⑥ 자동차 배기가스, 공사 등 외부의 오염물질의 일시적인 과다유입은 없습니까? * 자연환기를 위한 창문개폐 시 주의	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

나. 공기정화장치 유형별 점검사항	예	아니오	해당 없음
2. 공기청정기			
① 공기청정기의 정상작동 여부를 확인하였습니까? * 교실 내 설치된 공기청정기가 정상적으로 가동하는지 여부를 주기적으로 파악 필요	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 공기청정기 급배기구 주변의 장애물은 배제되어 있습니까? * 장애물이 있는 경우, 실내공기의 순환이 균일하게 이루어지도록 배제	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ 공기청정기 급배기구 주변에 오염원은 없습니까? * 쓰레기통, 신발장, 미세먼지 발생원 확인 및 제거	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 공기청정기의 내부 및 외부의 상태는 깨끗합니까?(청소일자 :) * 오염 정도가 심한 경우, 별도의 청소를 실시하고 청결 유지, 곰팡이 흔적(청소실시)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 공기청정기의 소음이 학습 환경에 영향을 주는 것은 없습니까? * 소음이 과도할 경우 팬, 급배기구 및 필터의 손상여부 확인 * 주요부품을 교환한 경우 교환일자 기재(교환일자 :)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑥ 공기청정기의 필터는 제품사양서에 기재되어 있는 등급입니까? * 필요시 교환하는 필터의 시험성적서를 별도로 요구하여 확인 조치	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>