

석면해체 . 제거 사업장의 비산농도 측정 결과보고서

1. 작업장 개요

측정장소 (석면해체·제거 업자)	현장명(공사명·작업명) 군서미래국제학교		
	현장 소재지	경기도 시흥시 봉우재로37번길 5	텍스첼거면적 : 6,220.60m ²
	석면해체·제거작업 신고번호 안산-202110231		업소명 주식회사 성철환경개발
	전화번호	031-374-7748	대표자 김 경 옥

2. 측정기간 - 2021년 11월 2일 ~ 2021 년 11월 2일 (9일차)

3. 측정기관 개요

사업장명	(주)대화환경	대표자	정유신
주소	경기도 안양시 엘에스르116번 길118 3층303.304호	노동부지정번호	중부지방고용노동청 제2021-120023호
전화번호	031-346-1991	팩스번호	031-346-1993

4. 측정결과 1부

측정위치	측정시간(분)	유량(l/min)	측정농도(f/cc)	초과여부
“ 별 첨1 ”				

5. 측정 위치도(측정 장소)

“별첨2.3”

「석면안전관리법」 제28조제2항 및 같은 법 시행규칙 제39조제2항에 따라 석면해체·제거 사업장의 석면 비산 측정 결과를 제출합니다.

2021년 11월 2 일

주식회사 대화환경



【별첨1】

측 정 일 시		2021년 11월 2일				
		*석면노출기준:0.01 개/cc이하				
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /min)	측정결과 (f/cc)	측정농도 (f/cc)	검출석면의종류
1	부지경계선1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.001	(검출한계미만)	-
2	부지경계선2	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.5	0.000	(검출한계미만)	-
3	부지경계선3	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.001	(검출한계미만)	-
4	부지경계선4	캠익펌프 (SARA-5100/1)	11.3	0.000	(검출한계미만)	-
5	작업장실내1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.001	(검출한계미만)	-
6	작업장실내2	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.002	(검출한계미만)	-
7	음압기1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.003	(검출한계미만)	-
8	음압기2	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.002	(검출한계미만)	-
9	음압기3	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.003	(검출한계미만)	-
10	음압기4	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.8	0.003	(검출한계미만)	-
11	음압기5	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.8	0.003	(검출한계미만)	-
12	음압기6	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.3	0.003	(검출한계미만)	-
13	음압기7	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.003	(검출한계미만)	-
14	음압기8	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.003	(검출한계미만)	-
15	음압기9	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.002	(검출한계미만)	-
16	음압기10	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.4	0.004	(검출한계미만)	-
17	음압기11	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.3	0.004	(검출한계미만)	-
18	위생설비1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.5	0.002	(검출한계미만)	-
19	위생설비2	캠익펌프 (SARA-5100/1)	11.4	0.002	(검출한계미만)	-
20	위생설비3	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.003	(검출한계미만)	-










측 정 일 시		2021년 11월 2일				
		*석면노출기준:0.01 개/cc이하				
시료 번호	측정지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ /min)	측정결과 (f/cc)	측정농도 (f/cc)	검출석면의종류
21	폐기물반출1	캠익펌프 (SARA-5100/1)	11.2	0.003	(검출한계미만)	-
22	폐기물반출2	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.005	(검출한계미만)	-
23	폐기물반출3	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.003	(검출한계미만)	-
24	폐기물반출4 (스카이)	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.002	(검출한계미만)	-
25	폐기물반출5 (폐기물차량)	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.8	0.002	(검출한계미만)	-
26	폐기물보관지점1 (5층)	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.003	(검출한계미만)	-
27	폐기물보관지점2 (4층)	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.7	0.003	(검출한계미만)	-
28	폐기물보관지점3 (3층)	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.4	0.004	(검출한계미만)	-
29	폐기물보관지점4 (2층)	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.6	0.003	(검출한계미만)	-
30	폐기물보관지점5 (1층)	캠익펌프 (SARA-5100/1)	10.3	0.002	(검출한계미만)	-

(별첨2)측정사진 11월 2일

측 정 지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
1	비산 1			부지 경계선1
		측정 시작 시간: 8 : 00	측정 종료 시간: 12 : 00	
2	비산 2			부지 경계선2
		측정 시작 시간: 8 : 00	측정 종료 시간: 12 : 00	
3	비산 3			부지 경계선3
		측정 시작 시간: 8 : 00	측정 종료 시간: 12 : 00	
4	비산 4			부지 경계선4
		측정 시작 시간: 8 : 00	측정 종료 시간: 12 : 00	
5	실내1 (1층)			1층 중앙
		측정 시작 시간: 9 : 10	측정 종료 시간: 9 : 50	
6	실내2 (1층)			1층 행정실
		측정 시작 시간: 9 : 20	측정 종료 시간: 10 : 00	
7	음압기1			2층 복도4
		측정 시작 시간: 10 : 30	측정 종료 시간: 11 : 10	

측 정 지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
8	음압기2			2층 과학실-1
		측정 시작 시간: 10 : 30	측정 종료 시간: 11 : 10	
9	음압기3			2층 영어 교과교실
		측정 시작 시간: 10 : 10	측정 종료 시간: 10 : 50	
10	음압기4			2층 연습실
		측정 시작 시간: 10 : 10	측정 종료 시간: 10 : 50	
11	음압기5			2층 학습도움반
		측정 시작 시간: 10 : 10	측정 종료 시간: 10 : 50	
12	음압기6			2층 서고
		측정 시작 시간: 10 : 10	측정 종료 시간: 10 : 50	
13	음압기7			2층 복도5
		측정 시작 시간: 10 : 10	측정 종료 시간: 10 : 50	
14	음압기8			2층 복도6
		측정 시작 시간: 10 : 10	측정 종료 시간: 10 : 50	

측 정 지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
15	음압기9			2층 보건실
		측정 시작 시간: 10 : 10	측정 종료 시간: 10 : 50	
16	음압기 10			1층 글로벌 매너실
		측정 시작 시간: 15 : 00	측정 종료 시간: 15 : 40	
17	음압기 11			1층 일시적 관찰실
		측정 시작 시간: 15 : 00	측정 종료 시간: 15 : 40	
18	위생 설비1			2층 B구역
		측정 시작 시간: 9 : 00	측정 종료 시간: 9 : 40	
19	위생 설비2			1층 일시적 관찰실
		측정 시작 시간: 15 : 00	측정 종료 시간: 15 : 40	
20	위생 설비3			1층 글로벌 매너실
		측정 시작 시간: 15: 00	측정 종료 시간: 15 : 40	
21	폐기물 반출1			2층 B구역

		측정 시작 시간: 11 : 00		측정 종료 시간: 11 : 40		
측 정 지점		비산측정 시작 사진		비산측정 종료 사진		비고
22	폐기물 반출2					1층 일시적 관찰실
		측정 시작 시간: 16 : 00		측정 종료 시간: 16 : 40		
23	폐기물 반출3					1층 글로벌 매너실
		측정 시작 시간: 16 : 00		측정 종료 시간: 16 : 40		
24	폐기물 반출4					1층 (스카이)
		측정 시작 시간: 8 : 30		측정 종료 시간: 9 : 10		
25	폐기물 반출5					1층 (외부반출)
		측정 시작 시간: 15 : 30		측정 종료 시간: 16 : 10		
26	폐기물 보관 지점1					5층
		측정 시작 시간: 8 : 10		측정 종료 시간: 8 : 50		
27	폐기물 보관 지점2					4층
		측정 시작 시간: 8 : 10		측정 종료 시간: 8 : 50		
28	폐기물 보관 지점3					3층
		측정 시작 시간: 8 : 20		측정 종료 시간: 9 : 00		

측 정 지점		비산측정 시작 사진	비산측정 종료 사진	비고
29	폐기물 보관 지점4			2층
		측정 시작 시간: 8 : 20	측정 종료 시간: 9 : 00	
30	폐기물 보관 지점5			1층
		측정 시작 시간: 9 : 20	측정 종료 시간: 10 : 00	